

Утверждаю

Директор МБУ СШОР по самбо
и дзюдо г. Краснокамска



В.Т. Перчик

ИНСТРУКЦИЯ № 036

о мерах пожарной безопасности

в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва
по самбо и дзюдо» г. Краснокамска

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования, "СП 418.1325800.2018. Свод правил. Здания и сооружения спортивные. Правила эксплуатации" и устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в МБУ СШОР по самбо и дзюдо г. Краснокамска, расположенному по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, пр. Маяковского, 7.

1.2. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3. Работники МБУ СШОР по самбо и дзюдо г. Краснокамска (далее Учреждение) должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и при необходимости средствами индивидуальной защиты органов дыхания; выполнять меры пожарной безопасности при пользовании электроприборами (компьютерами, кондиционерами, холодильниками, чайниками, светильниками и другим имеющимся оборудованием), предметами бытовой химии, а также при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими материалами, другими пожароопасными веществами; знать план эвакуации людей при пожаре с этажа административного здания, на котором они занимают помещение.

1.4. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.5. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов, коридоров, помещений МБУ СШОР по самбо и дзюдо г. Краснокамска возлагается на ответственных по пожарной безопасности работников Учреждения. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного.

1.6. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. Требования к помещениям Учреждения

2.1. Территория Учреждения должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности и вывозиться с территории.

- 2.2. Помещения здания должны содержаться в чистоте.
- 2.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- 2.4. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.
- 2.5. При проведении мероприятий с участием 50 человек и более обеспечивается осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности и дежурство ответственных лиц в зале.
- 2.6. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.
- 2.7. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска, воды.
- 2.8. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 2.9. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.10. По окончании работы, тренировочного процесса работники учреждения должны тщательно осмотреть все закрепленные за ними помещения, закрыть их, обесточив сеть.
- 2.11. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается:

- 3.1. Разводить костры, сжигать мусор, отходы и тару, в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от здания (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.);
- 3.2. Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- 3.3. Курить в помещениях учреждения.
- 3.4. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 3.5. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 3.6. Оставлять и хранить в здании емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
- 3.7. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 3.8. Оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
- 3.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалибранные предохранители.
- 3.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.
- 3.11. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
- 3.12. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы.

- 3.13. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- 3.14. Хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
- 3.15. Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.
- 3.16. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
применять пиротехнические изделия;
допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

4. Действия работников здания при возникновении пожара

Каждый работник, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

4.1. Немедленно сообщить об этом по телефону информацию в пожарную охрану с указанием наименования объекта, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего.

Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 9-01, 112 (с мобильного телефона).

4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре - привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя и обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре).

4.3. Известить о пожаре руководителя учреждения или замещающего его работника.

4.4. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.5. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.6. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.8. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализаций с помощью первичных средств пожаротушения.

4.9. Руководитель учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- при необходимости отключить энергоснабжение здания;
- прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;
- организовать встречу подразделения пожарной охраны.
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.